

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk

web www.ruvztn.sk

deň 26/07/19 čas 14:11 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 3502/19

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO: 00610968

obj.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma osoba miesto zachytený prameň objekt kyselka ulica osada obec	Bočáková, Krajčovičov		centrálny príjem	
	čas 11:35 dňa 22/07/19		čas 12:15 dňa 22/07/19 stav súhlas	
		odber vzoriek: skúšky: vid'. bod 8		

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# 42032

Chocholná Velčice, kyselka, výtok, zachytený prameň			ext# HŽPaZ
voda pitná prameň hromadné zás		dozor štátny	int# CP-6107
Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.			

analýza začatá dňa 22/07/19

analýza ukončená dňa 25/07/19

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota		limit min	limit max	limit ^① O O I M N
	abiosestón	[% pokryv]	15	ŠPP - 1/IV	%31				
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18				
	enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19				
	koliiformné baktérie	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%16				
	kultiv. mikroorg. pri 22 °C	[KTJ/ml]	3	ŠPP - 2/III	%20				
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	5	ŠPP - 1/III	%18				
	mikromycéty mikroskopicky	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	mŕtve organizmy	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	vláknité baktérie	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0	ŠPP - 2/IV	%30				
	živé organizmy	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	0.0033	ŠPP - 16/II					
	amónne jóny	[mg/l]	< 0.03	ŠPP - 3/II	%				
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.32	ŠPP - 15/II	%				
	dusitany	[mg/l]	< 0.025	ŠPP - 12/II	%				
	dusičnany	[mg/l]	20.7	ŠPP - 10/II	%14				
	farba senzoricky	[mg/l]	< 5	ŠPP - 13/II					
	mangán	[µg/l]	< 5	ŠPP - 32/II	%				
	reakcia vody	[]	5.73	ŠPP - 22/II	± 0.2				
	teplota vody	[°C]	12.1	ŠPP - 88/II					

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk

web www.ruvztn.sk

deň 26/07/19 čas 14:11 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 3502/19

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 00610968

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma
osoba
miesto zachytený prameň
objekt kyselka
ulica
osada
obec

Bočáková, Krajčovičová

čas 11:35
dňa 22/07/19

centrálny príjem

čas 12:15
dňa 22/07/19
stav súhlas

odber vzoriek:

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# 42032

Chocholná Velčice, kyselka, výtok, zachytený prameň

ext# HŽPaZ

voda pitná prameň hromadné zás

dozor štátny

int# CP-6107

Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z.

analýza začatá dňa 22/07/19

analýza ukončená dňa 25/07/19

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	limit min	limit max	limit ^① O O I M N
	vodivosť pri 20°C	[mS/m]	70	ŠPP - 14/II	% 5			
	zákal	[NTU]	0.102	ŠPP - 78/II	% 10			
	zápach senzoricky	[]	0	ŠPP - 18/II				
	železo	[mg/l]	< 0.02	ŠPP - 29/II	%			

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

Legenda

< pod LOQ

M medzná hodnota

I indikačná hodnota

O odporúčaná hodnota

N najvyššia medzná hodnota

V vyhovuje

ŠPP štandardný pracovný postup

Akr akreditovaná metóda

Kde Ter terén/laboratórium

Sub cudzia subdodávka

9. Správa

Polooblačno

Neakreditovaný odber.

Schválil: RNDr. Iveta Ondrušková, vedúca OCHFA ŽaPP

Vybavuje: L. Lahká

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE
LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

pečiatka