RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511 *fax 032-6521997* *e-mail tn.cp@uvzsr.sk* *web www.ruvztn.sk*

deň 03/06/19 čas 14:35 počet výtlačkov: 3 počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 2345/19

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2.Zákazník IČO:00610968 obj.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č.4., Trenčín, PSČ 91104

3.Kde odobraná	4.Kým a kedy odobraná	5.Príjem vzorky
Firma osoba miesto zachytený prameň objekt kyselka ulica osada obec	Bočáková,Trnková čas 10:05 dňa 27/05/19	centrálny príjem čas 10:35 dňa 27/05/19 stav súhlas

odber vzoriek:
skúšky: viď. bod 8

6.Označenie vzorky	7.Číslo vzorky registračné :	reg# **41624**
Chocholná - Velčice , kyselka, výtok, zachytený prameň		ext# HŽPaZ
voda pitná prameň hromadné zás	dozor štátny	int# CP- 4104
Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.		

analýza začatá dňa 27/05/19 analýza ukončená dňa 31/05/19

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota		limit min	limit max	limit ① O O I M N
	abiosestón	[% pokryv]	1	ŠPP - 1/IV	%31				
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18				
	enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19				
	koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%16				
	kultiv. mikroorg. pri 22 °C	[KTJ/ml]	4	ŠPP - 2/III	%20				
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	1	ŠPP - 1/III	%18				
	mikromycéty mikroskopicky	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	mŕtve organizmy	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	vláknité baktérie	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0	ŠPP - 2/IV	%30				
	živé organizmy	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41				
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	0.0034	ŠPP - 16/II					
	amónne ióny	[mg/l]	< 0.03	ŠPP - 3/II	%				
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.32	ŠPP - 15/II	%				
	dusitany	[mg/l]	< 0.025	ŠPP - 12/II	%				
	dusičnany	[mg/l]	20	ŠPP - 10/II	%14				
	farba senzoricky	[mg/l]	< 5	ŠPP - 13/II					
	mangán	[µg/l]	< 5	ŠPP - 32/II	%				
	reakcia vody	[]	5.64	ŠPP - 22/II	± 0.2				
	teplota vody	[°C]	12	ŠPP - 88/II					

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

032-6509511 fax 032-6521997 e-mail tn.cp@uvzsr.sk web www.ruvztn.sk

deň 03/06/19 čas 14:35 počet výtlačkov: 3 počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 2345/19

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2.Zákazník IČO:00610968 obj.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č.4., Trenčín, PSČ 91104

3.Kde odobraná	4.Kým a kedy odobraná	5.Príjem vzorky
Firma osoba miesto zachytený prameň objekt kyselka ulica osada obec	Bočáková,Trnková čas 10:05 dňa 27/05/19	centrálny príjem čas 10:35 dňa 27/05/19 stav súhlas

odber vzoriek:
skúšky: viď. bod 8

6.Označenie vzorky		7.Číslo vzorky registračné :	reg# **41624**
Chocholná - Velčice , kyselka, výtok, zachytený prameň			ext# HŽPaZ
voda pitná prameň hromadné zás		dozor štátny	int# CP- 4104
Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.			

analýza začatá dňa 27/05/19 analýza ukončená dňa 31/05/19

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota		limit min	limit max	limit ① O O I M N
	vodivosť pri 20°C	[mS/m]	69	ŠPP - 14/II	% 5				
	zákal	[NTU]	0.12	ŠPP - 78/II	%10				
	zápach senzoricky	[]	0	ŠPP - 18/II					
	železo	[mg/l]	< 0.02	ŠPP - 29/II	%				

Prehlásenie
- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovať iba celý

Legenda
OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

Legenda
< pod LOQ
M medzná hodnota
I indikačná hodnota
O odporúčaná hodnota
N najvyššia medzná hodnota
V vyhovuje
ŠPP štandardný pracovný postup
Akr akreditovaná metóda
Kde Ter terén/laboratórium
Sub cudzia subdodávka

9.Správa

Neakreditovaný odber.

Schválil: RNDr. Iveta Ondrušková vedúca OCHFA ŽaPP
Vybavuje : L.Lahká

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V TRENČÍNE LABORATÓRIÁ RÚVZ SPOLOČNÉ LABORATÓRIUM pečiatka