REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trenčíne

ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach
Dátum: 10.06.2020 | PZ 70 | ZH-LU A-10
Poradie číslo: 155/2020 | Číslo spisu: OÚ-CH-V-155/2020
Prílohy/listy: | Vybavuje:

Obec Chocholná – Velčice
Chocholná – Velčice 312
913 04 Chocholná – Velčice
IČO: 00 311 642

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/linka	Trenčín
	RÚVZ/2020/02749-001	PhDr. M. Gašparek 032/6509554	03.06.2020

Vec
Zaslanie Protokolu o skúškach vzorky č. 1059/20

V spádovom území Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne sa nachádza niekoľko minerálnych prameňov, ktoré sú využívané občanmi len pre lokálne odbery, tzv. kyselky. Na základe obhliadky odberných miest, informácii zástupcov miest a obcí sú vykonávané laboratórne analýzy.

Odborný pracovník RÚVZ Trenčín - Laboratórium RÚVZ, Úsek odberu vôd, vykonal dňa 25.05.2020 odber vzorky vody – kyselky z odberného miesta:

1. Chocholná – Velčice, kyselka – výtok, zachytený prameň.

V prílohe tohto listu Vám zasielame Protokol o skúškach vzorky č. 1059/20.

Zároveň uvádzam aj nasledovné:

Laboratórne analýzy kyseliek sú vykonávané za účelom zistenia najmä mikrobiologického a biologického zloženia kyseliek s cieľom identifikovať prípadné zdravotné riziká (výsledky sa porovnávajú s požiadavkami na mikrobiologické a biologické ukazovatele podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.")

Z hľadiska mikrobiologickej a biologickej analýzy:

- Z Protokolu o skúškach vzorky č. 1059/20 vyplýva, že v čase odberu voda spĺňala indikačné a medzné hodnoty vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. pre mikrobiologické a biologické ukazovatele.

Laboratórna analýza **chemicko-fyzikálneho zloženia** kyseliek je vykonávaná len v minimálnom rozsahu. RÚVZ Trenčín nedisponuje komplexným vyhodnotením chemicko-fyzikálneho zloženia žiadnej zo sledovaných kyseliek, nakoľko neboli realizované

hydrogeologické prieskumy v predmetných lokalitách s cieľom určiť zloženie, resp. zdravotné účinky lokálne zachytených prameňov. Z uvedených dôvodov nie je možné objektívne posúdiť získané hodnoty chemicko-fyzikálnych ukazovateľov a tieto majú **len informatívny charakter.**

Zároveň Vás upozorňujem, že kvalita vody v kyselkách nie je pravidelne sledovaná ako pitná voda určená na hromadné zásobovanie. Nie je zdokumentovaný ich chemizmus a pôsobenie (účinky) kyseliek na ľudský organizmus. Zistené hodnoty sú len informáciou o kvalite kyseliek v danom čase odberu, preto odporúčam, aby obyvatelia kyselky (s vyhovujúcou kvalitou) využívali len ako **doplnkový** zdroj pitnej vody a **nie ako trvalý zdroj pitnej vody.** Konzumácia vody z prírodných kyseliek je vždy na vlastné riziko.

Výsledky vykonaných laboratórnych rozborov resp. opatrenia vykonané na zabezpečenie vyhovujúceho stavu alebo informácia o nevyhovujúcej kvalite vody by mali byť viditeľne umiestnené na informačných tabuľkách pri odberných miestach.

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTV
so sídlom v TRENČÍNE
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Prílohy
1x Protokol o skúškach vzorky č. 1059/20